



1. * - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
3. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|-------|--------|
| <i>Комплектация для лотка</i> | | | | | | |
| 1 | Лоток кабельный | | 2 | | | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | $n \cdot 2 + 1$ | | | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | $n \cdot 2 + 1$ | | | |
| <i>Комплектация для лотка</i> | | | | | | |
| 4 | Крышка на лоток | | 1 | | | |
| 5 | Винт для электрического соединения М5 | СМ030508 | 1 | | | |
| DKC-2018.S5.01 | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | |
| Разработал | Тиунов И.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 | |
| Проверил | Черединыченко Г.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 | |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 | |
| Соединение лотка "папа-мама" | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | 1 |
| | | | | DKC | | |
| | | | | Формат А3 | | |



1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|--------------------------------|---|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u> | | | | |
| 1 | Лоток кабельный | | 2 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | | 2 | |
| 3 | Соединительная накладка CGB | | 1 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | CM010610 | $n \cdot 4 + 2$ | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | $n \cdot 4 + 2$ | |
| <u>Комплектация для крышки</u> | | | | |
| 6 | Крышка на лоток | | 2 | |
| 7 | Соединительная накладка CGC | | 1 | |
| 8 | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2 | |
| 9 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 2 | |

DKC-2018.S5.02

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------------|-----------------|------|--------|--------------------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |
| Проверил | Чердиченко Г.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |

Соединение лотков в местах одностипных окончаний

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | 1 | 2 |

Формат А3

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №



1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|--------------------------------|---|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u> | | | | |
| 1 | Лоток кабельный | | 2 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | | 2 | |
| 3 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 1 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | $n \cdot 4 + 2$ | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | $n \cdot 4 + 2$ | |
| <u>Комплектация для крышки</u> | | | | |
| 6 | Крышка на лоток | | 2 | |
| 7 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 1 | |
| 8 | Винт для электрического соединения М5х8 | СМ030508 | 2 | |
| 9 | Гайка с насечкой М5 DIN 6923 | СМ100500 | 2 | |

DKC-2018.S5.02

Лист

2

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| | | | | | |



1. Порядок сборки:
- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.2);
 - Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 5, 6);
 - Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 3);
 - Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 3), защелкнув на них боковые пластины (поз. 4).

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|------|--|-----|------|----------------------------|
| 1 | Крышка на лоток | | | |
| 2 | Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка | | | |
| | <u>Состав комплектного аксессуара</u> | | | |
| 3 | Пластина защитная IP44 осн. (мет.) | | 2 | Код комплекта: SIPO**** |
| 4 | Пластина защитная боковая IP44 (мет.) | | 2 | |
| 5 | Пластина защитная боковая IP44 (EPDM) | | 2 | |
| 6 | Пластина защитная IP44 осн. (EPDM) | | 2 | |

DKC-2018.S5.33

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|------------|--------------------|------|-------|--------------------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |
| Проверил | Чередищиченко Г.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |

Система защиты IP44

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. Порядок сборки:
- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.6);
 - Вывернуть высоту бортов на стыке лентой поз.7;
 - Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 4, 5);
 - Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 2);
 - Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 2), защелкнув на них боковые пластины (поз. 3).

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|------------------------------------|---|-------|------|----------------------------|
| <u>Комплектация для аксессуара</u> | | | | |
| 1 | Крышка на лоток | | | |
| 2 | Пластина защитная IP44 осн. (мет.) | | 2 | Код комплекта: SIPO**** |
| 3 | Пластина защитная боковая IP44 (мет.) | | 2 | |
| 4 | Пластина защитная боковая IP44 (EPDM) | | 2 | |
| 5 | Пластина защитная IP44 осн. (EPDM) | | 2 | |
| 6 | Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка | 37558 | | |
| 7 | Клейкая бандажная лента IP44 на стык лотков | 37557 | | |

DKC-2018.S5.34

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|------------|-------------------|------|-------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А. | | | | 09.18 |
| Проверил | Чередниченко Г.А. | | | | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | | 09.18 |

Система защиты IP44 с переходником по высоте RB

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |

Формат А3



Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|------|--------------------------|-----|------|----------------------------|
| 1 | Лоток проволочный | | 1 | |
| 2 | Крышка на прямой элемент | | 1 | |
| 3 | Держатель для крышки | | 2 | устанавливать через 1 метр |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|---------|---------|-------|
| DKC-2018.F5.08 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
| Разработал | Тиунов И.А. | | | | 09.18 |
| Проверил | Чередниченко Г.А. | | | | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | | 09.18 |

| | | | |
|--------|--------|------|--------|
| Крышка | Стадия | Лист | Листов |
| | | | 1 |



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|---|----------|------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| | | | 2 | Угол | | | |
| | | | 3 | Крышка на угол | | | |
| | | | 4 | Крышка на лоток | | | |
| | | | 5 | Усиленные соединители GTO L | | 4 | |
| | | | 6 | Накладка соединительная CGB | | 2 | |
| | | | 7 | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603 | CM010620 | n-16 | |
| | | | 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 4 | |
| | | | 9 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n-16 | |
| | | | 10 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 2 | |
| | | | 11 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A | CM220600 | n-16 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
|------------|---------|-------------------|---------|---------|-------|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.L5.11

Горизонтальный угол 90°/45°

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |



| Взаим. инв. № | Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---------------|------|---|----------|------|------------|
| | | | | | |
| | 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| | 2 | T-ответвитель | | | |
| | 3 | Крышка на T-ответвитель | | | |
| | 4 | Крышка на лоток | | | |
| | 5 | Усиленные соединители GTO L | | 6 | |
| | 6 | Накладка соединительная CGB | | 3 | |
| | 7 | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603 | CM010620 | n-24 | |
| | 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 6 | |
| | 9 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n-24 | |
| | 10 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 3 | |
| | 11 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A | CM220600 | n-24 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
|------------|---------|-------------------|---------|---------|-------|
| | | | | | |
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.L5.12

T-ответвитель

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|---|----------|------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| | | | 2 | X-ответвитель | | | |
| | | | 3 | Крышка на X-ответвитель | | | |
| | | | 4 | Крышка на лоток | | | |
| | | | 5 | Усиленные соединители GTO L | | 8 | |
| | | | 6 | Накладка соединительная CGB | | 4 | |
| | | | 7 | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603 | CM010620 | n-32 | |
| | | | 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 8 | |
| | | | 9 | Гайка шестигранная M6 DIN 934 | CM110600 | n-32 | |
| | | | 10 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 4 | |
| | | | 11 | Шайба стопорная Ø6 DIN 6798A | CM220600 | n-32 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
|------------|---------|-------------------|---------|---------|-------|
| | | | | | |
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.L5.13

X-ответвитель

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |