



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|---|----------|------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| | | | 2 | Угол | | | |
| | | | 3 | Крышка на угол | | | |
| | | | 4 | Крышка на лоток | | | |
| | | | 5 | Усиленные соединители GTO L | | 4 | |
| | | | 6 | Накладка соединительная CGB | | 2 | |
| | | | 7 | Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603 | СМ010620 | n-16 | |
| | | | 8 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | СМ030508 | 4 | |
| | | | 9 | Гайка шестигранная М6 DIN 934 | СМ110600 | n-16 | |
| | | | 10 | Гайка с насечкой М5 DIN 6923 | СМ100500 | 2 | |
| | | | 11 | Шайба стопорная М6 DIN 6798А | СМ220600 | n-16 | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
|------------|---------|-------------------|---------|---------|-------|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.L5.11

Горизонтальный угол 90°/45°

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |