



1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
<u>Комплекция для аксессуара</u>								
1	Лоток		2					
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	$n \cdot 2 + 1$					
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	$n \cdot 2 + 1$					
4	Телескопический расширитель		1					
DKC-2018.S5.38								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации  Формат А3		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



- 1. n=1 для высоты борта 50 мм.
- 2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный								
2	Аксессуар для листового лотка								
3	Телескопический расширитель								
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2						
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2						
DKC-2018.S5.41									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.			<i>[Signature]</i>	09.18				1
Проверил	Чередищенко Г.А.			<i>[Signature]</i>	09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.			<i>[Signature]</i>	09.18				



Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №