

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

Юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, этаж 5, пом. I, ком. №1, №1А,
121351. Фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, 115054. ОГРН:
1117746604502.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИПТ)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 22.08.2017 выдан Федеральной службой по аккредитации.

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

"Пожарная

Сертификационная

Компания

М.П.

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

« 29 » 03 20 19 г.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ № 169-ОП/03-2019 от 29.03.2019 г.

В результате рассмотрения заявки № 169-СС/03-2019 от 19.03.2019 г. поданной заявителем

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). ОГРН 1026900516390

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Юридический адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15

Фактический адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15

Телефон: +74822332881; +74822332882; +74822332883, факс: +74822332884, E-mail: tver@dkc.ru

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции

Кабели связи парной скрутки (витая пара) категории 5Е, 6, 6А, с четырьмя медными изолированными парами жил, номинальным диаметром от 0,51 до 0,64 мм, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена (РЕ), на номинальное напряжение до 50 В переменного тока и до 70 В постоянного тока, предназначенные для уличной прокладки, тип U/UTP, артикулы: RN5EUUPE1BK, RN5EUUPE3BK, RN6UUUPE1BK, RN6UUUPE3BK, RN6AUUPE5BK;

тип F/UTP, артикулы: RN5EFUPE3BK, RN6FUPE3BK, RN6AFUPE5BK;

тип U/FTP, артикулы: RN5UFUPE3BK, RN6UFUPE3BK, RN6UFUPE5BK, RN6AUFUPE5BK;

тип SF/UTP, артикулы: RN6ASFUPE5BK, RN5ESFUPE3BK, RN6ESFUPE3BK, RN6SFUPE3BK;

тип F/FTP, артикулы: RN6AFFPE5BK, RN6FFPE3BK, RN6FFPE5BK, RN5EFFPE3BK;

тип S/FTP, артикулы: RN6ASFPE5BK, RN6SFPE3BK, RN6SFPE5BK

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 27.32.13.154

Код ТН ВЭД 8544 49 200 0

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемый изготовителем

Jiangsu Hengtong Wire & Cable Technology Co.,Ltd.

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: КИТАЙ, No. 88 Hengtong Road, Qidu Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

Фактический адрес: КИТАЙ, No. 88 Hengtong Road, Qidu Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

Телефон: +8651263805282, факс: +8651263805282, E-mail: cis@hengtonggroup.com

адрес изготовителя

по технической документации изготовителя в соответствии

наименование и обозначение документации изготовителя

и представленных заявителем документов: (копии)

Техническая документация;

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 01.02.2006 года;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 23.08.2002 года;

Устав АО «ДКС», утвержденный Решением №7 от 18.03.2015 года;

Выписка из ЕГРЮЛ АО «ДКС» от 14.03.2019 года;

Договор на выполнение функции представителя иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ) и национальных стандартов, в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ) и национальных стандартов б/н от 01.03.2019 года.

Доверенность № 0277/2018/ДКС от 26.12.2018 г.

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отказать Заявителю в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям технического регламента

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

наименование технических регламентов с указанием реквизитов правового акта РФ, которым принят технический регламент

в связи с тем, что:

заявленная продукция предназначена для уличной прокладки и к ней не предъявлены требования пожарной безопасности (кабельные изделия распространяют горение и не являются огнестойкими).

мотивированный отказ в проведении сертификации

Эксперт


подпись

М.А. Максурова
инициалы, фамилия