Монтаж на два троса

Таблица 1
Комплект "рым-болт с гайкой шестигранной"

Поз.	Наименование	Код
3	Гайка шестигранной DIN 934	CM111000
4	Рым-болт DIN 580	CM610063

Таблица 2
Комплект "рым-гайка с болтом с шестигранной головкой"

Поз.	Наименование	Код
3	Болт с шестигранной головкой DIN 933	CM081030
4	Рым-гайка DIN 582	CM609010

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль П-образный			
2	Лоток кабельный серии S5/F5			
3	Болт с шестигранной головкой/гайка шестигранная			См. табл. 1, 2
4	Рым-гайка DIN 582/рым-болт DIN 580			
5	Трос стальной DIN 3055	CM6255**		
6	Зажим для троса Simplex/Duplex	CM6220**/ CM6230**		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.M5.09		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Крепление кабельного лотка на П-образном профиле и тросе	Стадия	Лист 1 / Листов 2
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18			
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC	

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Монтаж на один трос

Таблица 1
Комплект "рым-болт с гайкой шестигранной"

Поз.	Наименование	Код
3	Гайка шестигранной DIN 934	CM111000
4	Рым-болт DIN 580	CM610063

Таблица 2
Комплект "рым-гайка с болтом с шестигранной головкой"

Поз.	Наименование	Код
3	Болт с шестигранной головкой DIN 933	CM081030
4	Рым-гайка DIN 582	CM609010

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль П-образный			
2	Лоток кабельный серии S5/F5			
3	Болт с шестигранной головкой/гайка шестигранная			См. табл. 1, 2
4	Рым-гайка DIN 582/рым-болт DIN 580			
5	Трос стальной DIN 3055	CM6255**		
6	Зажим для троса Simplex/Duplex	CM6220**/ CM6230**		
7	Карабин/такелажная скоба	CM6260**/ CM6070**/ CM631**		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.M5.09

Лист 2

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1. * - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2. n=1 для высоты борта 50 мм.
3. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1	
	Комплектация для лотка			
4	Крышка на лоток		1	
5	Винт для электрического соединения М5	CM030508	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.01		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Соединение лотка "папа-мама"	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Соединительная накладка CGB		1	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·4+2	
	Комплектация для крышки			
6	Крышка на лоток		2	
7	Соединительная накладка CGC		1	
8	Винт для электрического соединения М5х8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой М5 DIN 6923	CM100500	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.02		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Соединение лотков в местах однотипных окончаний	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18			1	2
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный листовой			
2	Профиль/ Консоль		1	
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 DIN 603	CM010620	2	
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN 6923	CM100600	2	
5	Шайба кузовная 6 DIN 9021	CM120600	2	
6	Шайба уплотнительная 6	CM133620INOX316L		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.35		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Крепление кабельного лотка с системой защиты IP44 к профилю/консоли	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Лоток		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1	
4	Телескопический расширитель		1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.38			
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Телескопическое расширение лотков	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Лоток листовой		2	
2	Лоток лестничный			
3	Усиленное соединение GTO-L		2	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	nx8	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	nx8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.39		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Соединение листового лотка с лестничным	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток листовой			
2	Разделитель SEP			
3	Огнестойкая перегородка DD	DD0510/DD0810/ DD1010		
4	Саморез с прессшайбой 4,2x13	CM275013		
5	Шайба с узкими полями Ø5 DIN 125	CM240500		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.40			
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Крепление огнестойкой перегородки к разделителю SEP	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный			
2	Аксессуар для листового лотка			
3	Телескопический расширитель			
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.41		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Типоразмер лотка	Комплект метизов №4, кол.	CM010610+CM100600, кол.
50x50	2	3
50x100	3	3
50x150	3	3
50x200	3	3
50x300	4	3
50x400	4	3
50x500	4	3
50x600	5	3
80x80	3	5
80x100	3	5
80x150	3	5
80x200	3	5
80x300	4	5
80x400	4	5
80x500	5	5
80x600	5	5
100x100	3	5
100x150	3	5
100x200	3	5
100x300	4	5
100x400	5	5
100x500	5	5
100x600	5	5

A
Комплект метизов №4

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный (высота 50-100 мм)			
2	Лоток листовой (высота 50-100 мм)		1	
3	Переходник с проволочного лотка на листовой	FC37305	1	
4	Винт M6x20 DIN 603	CM010620	см. табл. 1	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600		
6	Шайба для соединения проволочного лотка	CM120600		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.F5.21		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Соединение проволочных лотков высотой 50-100 мм с листовыми лотками	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный серии U5			
2	Лоток кабельный серии L5/S5			
3	Универсальный переходник	UGH200HDZL	2	
4	Винт M6x20	CM050620HDZ	12	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600HDZ	12	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.U5.13			
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Соединение лотков универсальный переходником	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.