

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
(ИЦВА)
АО "НИИВА"**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 MB01
от 06.06.12 до 06.06.17
Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург
В.О., 24 линия, 15/2, литер А

Утверждаю:

Руководитель ИЦВА
АО "НИИВА"

И.М.Никонова

«19» 12 2016 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8138-1

Объект испытаний

Низковольтное комплектное устройство RAM power для систем распределения и управления электроэнергией на номинальный ток от 1600А до 3200А со степенью защиты до IP 54, степенью секционирования 4Б, климатического исполнения и категории размещения УХЛЗ

Заказчик на проведение испытаний, адрес

АО «Диэлектрические кабельные системы»,
170017, г.Тверь, ул.Бочкина, д.15

Изготовитель изделия, адрес

АО «Диэлектрические кабельные системы»,
170017, г.Тверь, ул.Бочкина, д.15

Вид испытаний, документ, на соответствие которому проводились испытания

Испытания на нагрев (проверка превышения температуры); ГОСТ ИЕС 61439-1-2013, ГОСТ Р 51321.1-2007, технические условия ТУ 3433-053-47022248-2016

Место проведения испытаний, адрес

АО «НИИВА», г. Санкт-Петербург,
24-я линия В.О., д.15/2, литер А

Дата получения образцов

Ноябрь 2016 г.

Дата проведения испытаний

Ноябрь 2016 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Низковольтное комплектное устройство RAM power для систем распределения и управления электроэнергией на номинальный ток от 1600А до 3200А со степенью защиты до IP 54, степенью секционирования 4Б, климатического исполнения и категории размещения УХЛЗ по нагреву (по превышениям температуры) соответствует требованиям ГОСТ ИЕС 61439-1-2013, ГОСТ Р 51321.1-2007 и технических условий ТУ 3433-053-47022248-2016

Заведующий лабораторией ЛМТКИ

В.Н. Наташов