



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование  | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|---|----------|------|------------|
|              |                |               |      |   |          |      |            |
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Угол  |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на угол                                      |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 4    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 2    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603               | CM010620 | n-16 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 4    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная M6 DIN 934                       | CM110600 | n-16 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой M5 DIN 6923                        | CM100500 | 2    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная M6 DIN 6798A                        | CM220600 | n-16 |            |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Изм.       | Кол.уч. | Лист              | №докум. | Подпись | Дата  |
|------------|---------|-------------------|---------|---------|-------|
| Разработал |         | Тиунов И.А.       |         |         | 09.18 |
| Проверил   |         | Чередниченко Г.А. |         |         | 09.18 |
| Утвердил   |         | Дядичко А.В.      |         |         | 09.18 |

DKC-2018.L5.11

Горизонтальный угол 90°/45°

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |