



1. Прокладка изолированного токоотвода внутри мачты.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Тренога для молниеприемных мачт	NL0700	1	
2	Бетонное основание	NL0500	3	
3	Изолированная молниеприемная мачта	NL****HV	1	
4	Изолированный токоотвод	NC9035		

DKC-2018.J.16

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.				10.03.2018
Пров.	Чердиченко Г.А.				10.03.2018
Н.контр.					

Установка изолированной молниеприемной мачты на плоской кровле  
Монтажный чертёж

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	