



1. В-длина полки консоли



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Стойка вертикальная			
2	Лоток кабельный листовой			
3	Угол горизонтальный 90° листовой			
4	Лоток кабельный лестничный			
5	Угол горизонтальный 90° лестничный R300			

  

<b>DKC-2018.IS.09</b>					
Изм.	Жол.уч	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.			<i>[Signature]</i>	09.18
Проверил	Чередищченко Г.А.			<i>[Signature]</i>	09.18
Утвердил	Дядичко А.В.			<i>[Signature]</i>	09.18

  

Организация поворота на проходной эстакаде	Стадия	Лист	Листов
		1	2

  



Инв. № подл.    Подпись и дата    Взам. инв. №



1. В - длина полки консоли



Ив. № подл.  
Подпись и дата  
Взаим. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание			
1	Стойка вертикальная			DKC-2018.B5.20			
2	Лоток кабельный листовой						
3	Угол горизонтальный 90° листовой						
4	Ответвитель Т-образный листовой						
5	Лоток кабельный лестничный						
6	Ответвитель Т-образный лестничный						
<b>DKC-2018.IS.10</b>							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18		
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18		
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18		
Организация отвода с проходной эстакады на непроходную					Стадия	Лист	Листов
						1	2



1. \* - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
3.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
<u>Комплектация для лотка</u>									
1	Лоток кабельный		2						
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	$n+2+1$						
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	$n+2+1$						
<u>Комплектация для лотка</u>									
4	Крышка на лоток		1						
5	Винт для электрического соединения М5	СМ030508	1						
<b>DKC-2018.S5.01</b>									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Соединение лотка "папа-мама"	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.			<i>[Signature]</i>	09.18				1
Проверил	Черединыченко Г.А.			<i>[Signature]</i>	09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.			<i>[Signature]</i>	09.18				

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для лотка</u>				
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Соединительная накладка CGB		1	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	$n \cdot 4 + 2$	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	$n \cdot 4 + 2$	
<u>Комплектация для крышки</u>				
6	Крышка на лоток		2	
7	Соединительная накладка CGC		1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	

DKC-2018.S5.02

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Соединение лотков в местах однотипных окончаний

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для лотка</u>				
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	$n \cdot 4 + 2$	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	$n \cdot 4 + 2$	
<u>Комплектация для крышки</u>				
6	Крышка на лоток		2	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	

Инва. № подл.      Подпись и дата      Взаим. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

DKC-2018.S5.02

Лист  
2

Формат А3



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный листовой								
2	Профиль/ Консоль		1						
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 DIN 603	CM010620	2						
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN 6923	CM100600	2						
5	Шайба кузовная 6 DIN 9021	CM120600	2						
6	Шайба уплотнительная 6	CM133620INOX316L							
<b>DKC-2018.S5.35</b>									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Крепление кабельного лотка с системой защиты IP 44 к профилю/консоли	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18				1
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

Формат А3

Инов. № подл.      Подпись и дата      Взаим. инв. №



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
<u>Комплекция для аксессуара</u>								
1	Лоток		2					
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	$n \cdot 2 + 1$					
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	$n \cdot 2 + 1$					
4	Телескопический расширитель		1					
<b>DKC-2018.S5.38</b>								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации  <b>DKC</b> Формат А3		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
<u>Комплектация для аксессуара</u>									
1	Лоток листовой		2						
2	Лоток лестничный								
3	Усиленное соединение GTO-L		2						
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	пх8						
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	пх8						
<b>DKC-2018.S5.39</b>									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Соединение листового лотка с лестничным	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18				1
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

Формат А3

Ивн. № подл. Подпись и дата Взаим. ивн. №





Инов. № подл. \_\_\_\_\_  
 Подпись и дата \_\_\_\_\_  
 Взаим. инв. № \_\_\_\_\_

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток листовой							
2	Разделитель SEP							
3	Огнестойкая перегородка DD	DD0510/DD0810/ DD1010						
4	Саморез с прессшайбой 4,2x13	CM275013						
5	Шайба с узкими полями Ø5 DIN 125	CM240500						
<b>DKC-2018.S5.40</b>								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление огнестойкой перегородки к разделителю SEP		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1
						Формат А3		



- 1. n=1 для высоты борта 50 мм.
- 2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный								
2	Аксессуар для листового лотка								
3	Телескопический расширитель								
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2						
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2						
<b>DKC-2018.S5.41</b>									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.			<i>[Signature]</i>	09.18				1
Проверил	Чередищенко Г.А.			<i>[Signature]</i>	09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.			<i>[Signature]</i>	09.18				



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

Вариант 1



Вариант 2



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание		
1	Лоток кабельный листовой					
2	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 DIN603	СМ010616				
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923	СМ100600				
<u>Вариант 1</u>						
4	Профиль/консоль из С-образного профиля					
5	Шайба кузовная Ø6 DIN9021	СМ120600				
<u>Вариант 2</u>						
4	Консоль ВВН-60/ВВН-70					
<b>DKC-2018.S5.42</b>						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление листового лотка к профилю/консоли   Формат А3
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	
Проверил	Чередищиченко Г.А.				09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18	
						Стадия    Лист    Листов 1        1

Инв. № подл.    Подпись и дата    Взаим. инв. №