



Примечание :

1. Шаг стоек ВРМ-41 и количество ярусов лотков указано в качестве примера.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Горизонтальная опора (ригель)			DKC-2014.B5.R.05
2	Лоток 100x200, L3000, толщ. 1,0 мм горячеоцинкованный	3510310HDZ		
3	Крышка на лоток шириной 200 мм, цинк-ламельная	3552410ZL		
4	Лоток 100x400, L3000, горячеоцинкованный	35105HDZ		
5	Крышка на лоток шириной 400 мм, цинк-ламельная	3552610ZL		
6	Усиленная консоль ш. 300 мм, горячеоцинкованная	ВВН6030HDZ	2	
7	Усиленная консоль ш. 500 мм, горячеоцинкованная	ВВН6050HDZ	2	
8	С-профиль 41x41, L500 мм, горячеоцинкованный	ВРМ4105HDZ	2	

DKC-2014.B5.R.16

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.				Назоров Р.Н.	01.01.14
Пров.				Чередишченко С.А.	01.01.14
Н.контр.					

Прокладка взаимно резервирующих силовых кабельных линий  
Типовое решение

Стадия	Лист	Листов
Р		1



Формат А3

Инов. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №