



1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.
3. Материал заделки внутреннего пространства при пересечении строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости смотри в альбоме типовых решений DKC-2019.FCP "Система огнестойких кабельных проходок "Vukcap".

Инва. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|------------|
| <u>Комплектация для аксессуара</u> | | | | |
| 1 | Фланец соединительный FR | | 1 | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | $n-2+1$ | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | $n-2+1$ | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
|------------|------------------|------|---------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А. | | | | 09.18 |
| Проверил | Чередищенко Г.А. | | | | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | | 09.18 |

DKC-2018.S5.19

Фланец соединительный FR

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |



Формат А3