РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЮ64.В.00260/19

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0026481

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения и место осуществления деятельности: 170017, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390.
Телефон: +7(4822) 33-28-81. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения и место осуществления деятельности: 170017, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.
Телефон: +7(4822) 33-28-81. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система перфорированных коробов для электрических шкафов (кабель- каналы с крышками) из полимерных композиций, не содержащих галогенов на основе поликарбоната для электропроводки в комплекте с крышками, изготовленные в соответствии ТУ 27.33.13-059-47022248-2017, серий : смотри приложение номер 0008929. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 27.33.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.1, 5.2, 5.3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний №1/0244 от 22.08.2019г., №1/0245 от 22.08.2019г., №1/0246 от 23.08.2019г., №1/0247 от 23.08.2019г., №1/0248 от 23.08.2019г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства №8522/АО от 23.11.2018 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.09.2019 по 09.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.О. Варлаков (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АЮ64.В.00260/19

(обязательная сертификация)

№ 0008929

Система перфорированных коробов для электрических шкафов (кабель- каналы с крышками) из полимерных композиций, не содержащих галогенов на основе поликарбоната для электропроводки в комплекте с крышками, изготовленные в соответствии ТУ 27.33.13-059-47022248-2017:

серии: RLHF6 типы размеров: 25х40, 25х60, 25х80, 40х40, 40х60, 40х80,60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 80х60, 80х80, 100х40, 100х60, 100х80, 120х60, 120х80

Крышки для перфорированных коробов типы размеров: 25, 40, 60, 80, 100, 120

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — И.И. Далбинш (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.О. Варлаков (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru