



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»

Центр по испытаниям и сертификации

Высоковольтный проезд, д. 13, Москва, 127586, Россия

Тел.: +7 (495) 663-86-64, факс: +7 (495) 234-71-07, e-mail: dis@ntc-power.ru, www.ntc-power.ru

ОКПО 96502166, ОГРН 1067746819194, ИНН 7728589190, КПП 772401001

26.12.14      № 10-14/18-678

На № \_\_\_\_\_

О предварительных результатах  
испытаний

Генеральному директору  
ЗАО «ДКС»

Д.Н. Колпашникову

Факс: +7 (4822) 33-28-84

ruslan.akhmedshin@dkc.ru

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В соответствии с договором №23-БТ-14 от 03.03.2014 г. в декабре 2014 г. были проведены испытания на нагрев номинальным током 6300 А и стойкость к сквозным токам короткого замыкания ( $I_T=100$  кА,  $i_d=210$  кА,  $t=1$  с) ячейки ГРЩ R5CQE.RAMpower6300\_100 УХЛ4 с принудительной вентиляцией на соответствие требованиям ГОСТ Р 51321.1. Результаты испытаний положительные. Подробная информация будет указана в протоколах испытаний.

Заместитель главного инженера

В.А. Майоров